	CODIGO DE EDIFICACION - REGLAMENTOS TECNICOS	
	PROYECTO. EJECUCION DE LAS OBRAS. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.	RT-030908-020204-01 02
	DE LAS INSTALACIONES	VERSION: 2


020204-01-02 - AGUA FRIA Y CALIENTE CONEXIONES.

Versión	Fecha de vigencia	Apartado modificado	Modificación realizada
1	Marzo/2019	Versión Inicial	Creación del Documento
2	Agosto/2019	Título Índice	Corrección numeración Corrección numeración

	PROYECTOS-EJECUCION DE OBRAS-CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	
	INSTALACIONES SANITARIAS	RT-030908-020204-01 02
	CONEXIONES	VERSION: 2

Estructura de la documentación

1.	De la factibilidad e instalación (Art. 3.9.8).....	3
2.	Supresión del servicio.....	3
3.	Obligaciones del Propietario.	3
4.	Fiscalización de conexiones y enlaces.	3
5.	Del permiso para ejecutar conexiones nuevas.....	4
6.	Referencias / Glosario.....	4

	PROYECTOS-EJECUCION DE OBRAS-CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	
	INSTALACIONES SANITARIAS	RT-030908-020204-01 02
	CONEXIONES	VERSION: 2

1. De la factibilidad e instalación (Art. 3.9.8)

- 1.1 Siempre que por uno de los frentes del inmueble existan servicios presentes, no se requiere factibilidad de suministro para las conexiones proyectadas. Esta condición puede ser acreditada a través de la presentación de planos de antecedentes de la finca o planos de redes emitidos por la EMPRESA PRESTADORA o facturación de cada servicio para el que se proyecte una nueva conexión.
- 1.2 Cuando alguno de los servicios no esté presente en ninguno de los frentes del inmueble, debe ser requerida la factibilidad de suministro de dicho servicio como condición para el registro del proyecto. En estos casos, la ubicación, cantidad y diámetro de las conexiones proyectadas, son considerados y fijados en acuerdo con la EMPRESA PRESTADORA.
- 1.3 Los diámetros de las conexiones de agua son los justificados por aplicación de las NORMAS TÉCNICAS vigentes, considerando para el cálculo una presión igual a la mínima efectivamente medida y documentada por la PRESTADORA para la distribuidora frentista o la mayor que esté legalmente obligada a mantener, en caso de que ésta sea menor que la primera. Nunca se admite para este cálculo un tiempo de llenado de la reserva total diaria mayor de 4 (cuatro) horas. El valor de reserva total diaria empleado en el dimensionamiento de conexiones de agua es el aceptado al registrar el proyecto, resultante de los cálculos previstos en este REGLAMENTO o de la justificación técnica que presente el INSTALADOR.

2. Supresión del servicio.


- 2.1 Se puede disponer la clausura total o parcial de los servicios de un inmueble, cuando se compruebe que sus instalaciones sanitarias ponen en peligro inminente la salud o la seguridad de los ocupantes o de terceros. En estos casos, se debe comunicar formalmente el pedido de desconexión a la EMPRESA PRESTADORA quien debe proceder a ejecutar el corte.

3. Obligaciones del Propietario.

- 3.1 Cuando para una finca abastecida con agua subterránea o de cualquier otro origen, se acuerde la conexión con la red de distribución de agua corriente, el PROPIETARIO procede a colocar la instalación interna de cañerías, tanques y demás elementos, en forma que se cumplan las exigencias de la presente reglamentación. Del mismo modo, en caso de enlace con los desagües externos, el PROPIETARIO debe acondicionar los mismos, las ventilaciones y cierres hidráulicos en forma tal que se ajusten a las NORMAS TÉCNICAS vigentes.
Simultáneamente deben efectuar, si fuera el caso, el cegado de pozos absorbentes con intervención de la DGROC.

4. Fiscalización de conexiones y enlaces.

- 4.1 La construcción de las conexiones de agua, cloaca y pluvial son ejecutadas por la EMPRESA PRESTADORA del servicio o por terceros que éste designe o acepte.

	PROYECTOS-EJECUCION DE OBRAS-CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	
	INSTALACIONES SANITARIAS	RT-030908-020204-01 02
	CONEXIONES	VERSION: 2

4.2 Los empalmes de las conexiones con las redes externas son ejecutados exclusivamente por la EMPRESA PRESTADORA del servicio.

5. Del permiso para ejecutar conexiones nuevas.

5.1 Para garantizar la seguridad de las instalaciones internas y evitar la posibilidad de contaminación de las redes externas a través del correspondiente proceso de fiscalización de las instalaciones sanitarias por la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, sólo pueden construirse nuevas conexiones de agua, cloacales y pluviales cuando las mismas son parte de las instalaciones sanitarias que posean permiso de instalación concedido por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.

6. Referencias / Glosario