


| | | |
|--|--|---------------------|
| | CODIGO DE EDIFICACION - REGLAMENTOS TECNICOS | |
| | PROYECTO-EJECUCION DE OBRAS - CONSERVACION | RT-030808-020201-11 |
| | DE LAS INSTALACIONES- INSTALACIONES ELECTRICAS | VERSION: 1 |


020201-11 ESTACIONES DE SERVICIO

| Versión | Fecha de vigencia | Apartado modificado | Modificación realizada |
|---------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | Marzo/2019 | Versión Inicial | Creación del Documento |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|--|--|---------------------|
|  | PROYECTO-EJECUCION DE OBRAS - CONSERVACION | |
| | DE LAS INSTALACIONES - ELECTRICAS | RT-030808-020201-11 |
| | ESTACIONES DE SERVICIO | VERSION: 1 |

Estructura de la documentación

| | |
|---|---|
| 1- Instalaciones eléctricas (Art. 3.8.8.8 C.E.) | 3 |
| 2- Glosario | 3 |

| | | |
|--|--|---------------------|
|  | PROYECTO-EJECUCION DE OBRAS - CONSERVACION | |
| | DE LAS INSTALACIONES - ELECTRICAS | RT-030808-020201-11 |
| | ESTACIONES DE SERVICIO | VERSION: 1 |

1- Instalaciones eléctricas (Art. 3.8.8.8 C.E.)

Se deben aplicar las siguientes reglamentaciones: Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles (AEA 90364) en su parte 7, secciones 701¹ y 771 para las áreas no clasificadas; Reglamentación sobre atmósferas explosivas (AEA 90079-10-1) para la clasificación de las áreas con atmósferas explosivas, Reglamentación sobre atmósferas explosivas (AEA 90079-14) para el proyecto, selección y montaje de las instalaciones eléctricas en las áreas clasificadas y Reglamentación para la protección contra descargas eléctricas atmosféricas en estaciones de carga de combustibles líquidos y gaseosos (AEA 90790).

2- Glosario

¹ El texto de la Sección 701 de AEA 90364 puede obtenerse en la página del GCBA mediante el siguiente link:

<https://www.buenosaires.gob.ar/planificacion/informacion-para-tu-proyecto/informacion-tecnica>