
	CODIGO DE EDIFICACION - REGLAMENTOS TECNICOS	
	CONDICIONES PARA DETERMINADOS USOS EN EL PROYECTO	RT-030804-020304-02
	DIVERSIONES PÚBLICAS, CULTURA, CULTO Y RECREACIÓN	VERSION: 1


020304-02 POLIGONOS DE TIRO

Versión	Fecha de vigencia	Apartado modificado	Modificación realizada
1	Agosto/2019	Versión Inicial	Creación del Documento

	CONDICIONES PARA DETERMINADOS USOS EN EL PROYECTO	
	DIVERSIONES PÚBLICAS, CULTURA, CULTO Y RECREACIÓN	RT-030804-020304-02
	POLIGONOS DE TIRO	VERSION: 1

Estructura de la documentación

1. Pólvora, Explosivos y Afines (Art. 3.8.4.8.3 C.E.)	3
2. Referencias/Glosario.....	3

	CONDICIONES PARA DETERMINADOS USOS EN EL PROYECTO	
	DIVERSIONES PÚBLICAS, CULTURA, CULTO Y RECREACIÓN	RT-030804-020304-02
	POLIGONOS DE TIRO	VERSION: 1

1. Pólvora, Explosivos y Afines (Art. 3.8.4.8.3 C.E.)

Los depósitos

En todo lugar en que se deposite, acumule o manipule explosivos o materiales combustibles e inflamables, queda prohibida la instalación de cualquier artefacto que produzca llama y los herrajes deberán ser de material no chisposo.

Los locales serán de una sola planta y contruidos con materiales incombustibles. Los techos, cielorrasos y paredes serán tan livianos como para permitir el fácil desahogo de una eventual explosión interna y la mínima formación de proyectiles de gran tamaño.

La terminación de las paredes interiores y cielorrasos deberá ser de material retardatario del fuego, de superficie lisa, libre de grietas, hendiduras y perforaciones, y con las juntas tapadas. En caso de utilizar pintura ignífuga deberá ser del color más claro posible y resistente a la limpieza con agua y fregado.

La luz entre el cielorraso y el piso no será menor de dos y medio (2,5) metros. Las uniones entre paredes y entre paredes y piso serán de cuarto de caña. Los cielorrasos serán de material incombustible o ignifugado.

Los edificios dispondrán de una correcta iluminación, en lo posible natural. Se permitirá únicamente la iluminación artificial eléctrica de tipo antiexplosiva. Se proveerá de extintores de clase acorde al riesgo adosados a la pared exterior del depósito y adyacentes a la puerta de acceso al mismo.

2. Referencias/Glosario